MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

MAPĘ POWIĘKSZONO ZE SKALI 1:1000

CJA 451.141.111.
. dolnośląskie
. zgorzelecki
ostka ewidencyjna: Węgliniec – obszar wiejski,022506_5
zb: Stary Węgliniec,022506_5.0007
2 działka nr 604
am. GK.6640.769.2017
ad odniesienia wysokości: Kronsztadt
ad współrzędnych poziomych: 1965_4
– – zakres opracowania
nice zostały wniesione z mapy ewidencji gruntów bez ustalania granic. Mapa aktualna eści naziemnej i podziemnej w zakresie opracowania. Nie wyklucza się istnienia w nie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były szone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. odniono projektowane sieci w ZUDP w Zgorzelcu. Mapę wykonano bez ustalenia ążeń. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie – art. 48 ustawy Prawo dezyjne i Kartograficzne.

GEODETA UPRAWNIONY
Roman Dominik
860/16

IPON PROJEKTOWANIE, OBSŁUGA I NADZORY INWESTYCYJNO-BUDOWLANE 59-220 LEGNICA; UL. ŁOWICKA 12 m 6 tel.: 76 7229200 ; 601 762920		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT:	PROJEKT INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM GAZU O POJEMNOŚCI 4850 l DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM WĘGLIŃCU	
INWESTOR:	GMINA WĘGLINIEC 59-940 WĘGLINIEC UL. SIKORSKIEGO 3	
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PROPAN	
SKALA: 1: 500	Projektant	Podpis
DATA 27.07.2017	mgr inż. PAWEŁ OLSZAŃSKI upr: OPL/0913/PWOS/13; OPL/0056/13 instalacje sanitarne,gaz i co	
RYS. NR	JEDN. EWIDENC. 022506_5 Węgliniec - obszar wiejski; Działka 604; Obręb: 0007 Stary Węgliniec ; AM 2	

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów i zasobu gaedezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: Starosta Zgorzelecki
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego: P.0228.2017.790
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 2017 -07- 18
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Z up. STAROSTY Artur Wilecki Geodeta Powiatowy Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Waldemar Kurzaj nr upr. 22...
Wrocław dn. 08.08.2017
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag
346/17

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Paweł Olszański
Upr. Projektowe i wykonawcze w specjalności instalacyjno - sanitarnej, c.o. i gazowych
OPL/0913/PWOS/13; OPL/BO/0056/13

Lokalizacja kotłowni parter budynku szkoły

LEGENDA
1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
— PRZYŁĄCZE GAZOWE GAZU PROPAN PEHA SDR 11 De 25
2. ZBIORNIK GAZU O POJEMNOŚCI 4850 l (1,25 ×4,28 m) PODZIEMNY
– – – Granica opracowania

Projekt powykonawczy