

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 – cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm – cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 oraz § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku inwestora, tj. Gminy Węgliniec reprezentowanej przez pełnomocnika - Rodryka Świerczoka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Węglińcu dz. nr 265/284 i 237/2 obręb 0002 Węgliniec”**

ORZEKAM:

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 - a) Powstałe w procesie oczyszczania ścieków osady ściekowe poddawać stabilizacji.
 - b) Zapewnić hermetyzację załadunku i wywozu osadów ściekowych poprzez stosowanie szczelnego króćca przyłączeniowego do wozów asenizacyjnych, doprowadzanie osadów dowożonych sprzętem asenizacyjnym do podziemnego zbiornika.
 - c) Skratki o kodzie 19 08 01 poddawać dezynfekcji i przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich zagospodarowania. Sprasowane skratki magazynować w zamykanych pojemnikach.
 - d) Piasek z sitopiaskownika poddawać dezynfekcji i przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie jego zagospodarowania.
 - e) Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), gdzie należy zorganizować zaplecze budowy; zaplecze to należy wyposażać w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.

- f) Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy.
- g) Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni.
- h) W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
- i) Ścieki oczyszczone, odprowadzane do odbiornika oraz wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1311 z późn. zm.).
- j) Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności. Planowane przedsięwzięcie nie może przyczynić się do uszkodzenia urządzeń wodnych.
- k) Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach.
- l) Odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów.
- ł) W przypadku konieczności odwadniania wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia, wody odprowadzać w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
- m) Przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić zgodnie z harmonogramem, który zagwarantuje nieprzerwaną i prawidłową pracę istniejącej oczyszczalni.
- n) Nowe oraz przebudowywane obiekty należy zrealizować jako szczelne celem zabezpieczenia przed przedostaniem się ścieków do gruntu.
- o) Realizacja inwestycji jest możliwa po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód i uzgodnień w zakresie m.in. gospodarki wodnej.

III. Stwierdzam zgodność przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

IV. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24.05.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 18.06.2024 r.) pełnomocnik inwestora, tj. Gminy Węglińiec – Rodryk Świerczok wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Węglińcu dz. nr 265/284 i 237/2 obręb 0002 Węglińiec”.

Powyższe zamierzenie inwestycyjne zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 oraz § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.

W związku z faktem, że wniosek spełniał wymogi formalne określone przez przepisy kpa oraz ustawy ooś, Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec stosownie do art. 61 § 4 kpa pismem znak: IK.6220.4.1.2024.OŚ z dnia 18.06.2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następnie organ prowadzący postępowanie w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 64 ust. 2 ustawy ooś pismami z dnia 18.06.2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu. Strony postępowania zostały zawiadomione na temat ww. wystąpienia zawiadomieniem znak: IK.6220.4.1.2024.OŚ z dnia 18.06.2024 r.

W dniu 27.06.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.331.2024.WM.1 wezwał Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec do uzupełnienia dokumentów przesłanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii oraz złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 02.07.2024 r. znak IK.6220.4.3.2024.OŚ Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu stosowne załączniki i złożył wyjaśnienia w związku z wezwaniem do uzupełnienia wniosku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu w dniu 04.07.2024 r. wydał postanowienie znak ZNS.9022.3.5.2024.MW w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 08.07.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.331.2024.WM.2 poinformował o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie ze względu na konieczność uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego oraz dokonania w następstwie stosownych ustaleń w sprawie i wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 14.08.2024 roku.

Jednocześnie w dniu 08.07.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.331.2024.WM.3 wezwał inwestora działającego przez pełnomocnika do złożenia pisemnych wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 08.07.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.07.2024 r.) znak VW.ZZŚ.4901.97.2024.AW Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski wezwał inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie zawiadomił, iż ze względu na konieczność uzupełnienia wniosku, a następnie konieczność przeanalizowania całego zgromadzonego

materiału dowodowego zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie do 30.09.2024 r.

Pełnomocnik inwestora pismem z dnia 22.07.2024 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do wiadomości Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec uzupełnienia i wyjaśnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 14.08.2024 r., znak WOOS.4220.331.2024.WM.2 poinformował o braku możliwości załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie, tj. do 14.08.2024 r. ze względu na analizę uzupełnionego materiału dowodowego oraz dokonania w następstwie stosownych ustaleń w sprawie i wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 18.09.2024 roku.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 10.09.2024 r. znak WOOS.4220.331.2024.WM.5 ponownie wezwał inwestora działającego przez pełnomocnika do złożenia pisemnych wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Natomiast pismem z dnia 17.09.2024 r. znak WOOS.4220.331.2024.WM.6 poinformował o braku możliwości załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie, tj. do 18.09.2024 r. ze względu na konieczność uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego oraz dokonania w następstwie stosownych ustaleń w sprawie i wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 30.10.2024 roku.

Pismem znak IK.6220.4.5.2024.OŚ z dnia 30.09.2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski o przedłużenie terminu do 31.10.2024 r. na przesłanie uzupełnienia braków Karty informacyjnej przedsięwzięcia określonych w wezwaniu znak VW.ZZŚ.4901.97.2024.AW z dnia 08.07.2024 r.

W odpowiedzi, pismem z dnia 30.09.2024 r. znak VW.ZZŚ.4901.97.2024.AW Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski przychylił się do prośby o prolongatę terminu uzupełnienia braków merytorycznych wskazanych w piśmie z dnia 08.07.2024 r. znak VW.ZZŚ.4901.97.2024.AW – do 31.10.2024. Jednocześnie zawiadomił, iż ze względu na konieczność uzupełnienia wniosku, a następnie konieczność przeanalizowania całego zgromadzonego materiału dowodowego zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie do 29.11.2024 r.

Pismem z dnia 03.10.2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przygotowane przez pełnomocnika Rodryka Świerczoka.

Pełnomocnik inwestora pismem z dnia 29.10.2024 r. przesłał do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląski oraz do wiadomości Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec uzupełnienia i wyjaśnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 30.10.2024 r., znak WOOS.4220.331.2024.WM.7 wyraził opinię, że:

- dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś.

Uwzględnione przez organ prowadzący warunki znajdują się w treści niniejszej decyzji w pkt II lit. a)-d).

Pismem z dnia 06.11.2024 r. znak VW.ZZŚ.4901.97.2024.AW Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski ponownie wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonego materiału dowodowego. Jednocześnie zawiadomił, iż ze względu na konieczność uzupełnienia wniosku, a następnie konieczność przeanalizowania całego zgromadzonego materiału dowodowego zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie do 31.12.2024 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec pismem z dnia 08.11.2024 r. przesłał Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przygotowane przez pełnomocnika Rodryka Świerczoka. Natomiast pismem z dnia 25.11.2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec przesłał Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski informacje uzupełniające do pisma z dnia 08.11.2024 r., otrzymane od pełnomocnika.

W dniu 09.12.2024 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim wydał opinię znak VW.ZZŚ.4901.97.2024.AW (data wpływu do tut. urzędu 16.12.2024 r.), iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych wymagań. Uwzględnione przez organ prowadzący warunki znajdujące się w treści niniejszej decyzji w pkt II lit. e)-o).

Organ prowadzący postępowanie poprzez obwieszczenia: z dnia 16.07.2024 r. oraz 11.10.2024 r. zawiadomił strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

W następstwie dokonania oceny zgromadzonej dokumentacji w sprawie oraz w związku z uzyskaniem opinii od wszystkich organów opiniujących, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec pismem znak IK.6220.4.8.2024.OŚ z dnia 19.12.2024 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i poinformował o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie. Wobec powyższego organ przystąpił do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Poddając wnikliwej analizie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś organ prowadzący postępowanie ustalił co następuje.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 oraz § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych realizowane będzie na dz. nr 265/284 i 237/2 obręb 0002 Węgliniec. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 1,8 ha, powierzchnia istniejących obiektów oczyszczalni wynosi ok. 0,01 ha, powierzchnia obiektów oczyszczalni po rozbudowie wyniesie ok. 0,035 ha. Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr 342/XXI/16 Rady Miejskiej

Węglińca z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węglińca (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2016 r., poz. 4191). Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren planowanej inwestycji oznaczony jest symbolem 17.2 K oraz 17.2 K – których podstawowe przeznaczenie to kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Sąsiedztwo inwestycji stanowią tereny kolejowe, tereny przemysłowe, las. Odległość terenu oczyszczalni od najbliższych terenów chronionych akustycznie wynosi ok. 220 m.

Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowana jest istniejąca oczyszczalnia ścieków w skład której wchodzi m.in. następujące obiekty i urządzenia:

- punkt zlewny ścieków dowożonych sprzętem asenizacyjnym,
- zbiornik retencyjny wód opadowych i roztopowych,
- pompownia ścieków I^o,
- komora krat,
- piaskownik,
- pompownia ścieków II^o,
- osadnik wstępny zblokowany z fermentatorem osadu,
- zblokowana komora osadu czynnego z osadnikiem wtórnym,
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
- węzeł mechanicznego odwadniania osadów wraz z higienizacją.

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez m.in:

- wyposażenie istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych sprzętem asenizacyjnym w sito gęste umieszczone wewnątrz istniejącego kontenera oraz wymianę armatury i wyposażenie jej w napędy elektryczne z możliwością sterowania,

- budowę zbiornika retencyjno-wyrównawczego o pojemności 40 m³ na ścieki dowożone sprzętem asenizacyjnym,

- przebudowie istniejącego zbiornika retencyjno-wyrównawczego wód opadowych i roztopowych polegającej na wymianie istniejącej kraty ręcznej na mechaniczną z separacją piasku i automatycznym usuwaniem skratek i piasku do pojemników,

- przebudowie (modernizacji) koryta przelewowego w zbiorniku retencyjno-wyrównawczym wód opadowych i roztopowych (montaż zasuw i pomiaru ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych),

- przebudowie (modernizacji) zbiornika pompowni I^o,

- budowę stacji zlewczej osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonej w sito gęste,

- budowę zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych (KTSO) o pojemności min. 480 m³.

Obecnie przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi $Q_{\text{śrd}} = 277,1 \text{ m}^3/\text{d}$ przy równoważnej liczbie mieszkańców równej 1990 RLM. Po planowanej rozbudowie przepustowość oczyszczalni ścieków wyniesie $Q_{\text{śrd}} = 398 \text{ m}^3/\text{d}$ przy równoważnej liczbie mieszkańców równej 3272 RLM. Istniejące urządzenia znajdujące się na terenie działki nr 265/284 obręb 0002 Węglińca, zostaną poddane remontowi. Natomiast na terenie działki



nr 237/2 obręb 0002 Węgliniec planuje się budowę punktu zlewnego pochodzących z domowych oczyszczalni ścieków. Osady ściekowe w ilości 5 Mg/d będą poddawane procesowi tlenowej stabilizacji w komorze o pojemności min. 480 m³. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe będą przekazywane jako odpad o kodzie 19 08 05 do dalszego zagospodarowania. Postępowanie z powstałymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 23).

Ścieki z terenu miejscowości Węgliniec dopływają do oczyszczalni ścieków kanalizacją ogólnospławną. Pierwszym elementem ciągu technologicznego jest separator służący do oddzielenia nadmiaru wód osadowych i skierowania ich do zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na terenie działki nr 265/284 obręb 0002 Węgliniec, gdzie wody są przetrzymywane do czasu zmniejszenia napływu, a następnie przepompowywane są do oczyszczalni, zlokalizowanej na terenie działki 237/2 obręb 0002 Węgliniec. Ścieki z gospodarstw, które nie są podłączone do kanalizacji przywożone są wozami asenizacyjnymi do punktu odbioru ścieków dowożonych, z którego kierowane są dalej przez kratę mechaniczną. Ścieki surowe dopływające rurociągiem tłocznym do studzienki połączeniowej na terenie oczyszczalni są kierowane komory krat, a następnie do piaskownika podłużnego jednokomorowego wyposażonego w zgarniacz hydrauliczny. Następnie ścieki kierowane są do pompowni i dalej na osadnik wstępny zblokowany z fermentatorem osadu. Ścieki dopływają grawitacyjnie do reaktora z niskoobciążeniowym osadem czynnym za strefami beztlenowo-tlenowymi. Po oczyszczeniu ścieki grawitacyjnie płyną przez komorę pomiarową przepływu do odbiornika – rowu melioracyjnego CzM-6.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą emisje substancji do powietrza związane z pracą środków transportu oraz maszyn budowlanych. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznych prace prowadzone będą w porze dziennej. Oddziaływania będą miały charakter tymczasowy i ustąpią po zakończeniu robót. W związku z realizacją inwestycji powstawać będą również odpady, które będą magazynowane w sposób selektywny, w pojemnikach w wyznaczonych miejscach na placu budowy, a następnie będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu związana będzie z funkcjonowaniem urządzeń technologicznych. Źródłem emisji będą również pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Ruch pojazdów odbywać się będzie w porze dziennej. Z uwagi na fakt, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 220 m, a większość źródeł emisji hałasu (urządzenia technologiczne) zostanie umieszczona wewnątrz istniejących obiektów lub pod powierzchnią ścieków w przypadku pomp, oraz biorąc pod uwagę niewielkie natężenie ruchu pojazdów (około 2 pojazdy osobowe na dobę oraz 2 pojazdy ciężarowe na dobę), eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Eksploatacja oczyszczalni ścieków wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodzącą z ruchu pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz z procesów technologicznych. Emisja substancji złośliwych następować będzie z urządzeń takich jak kraty i komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. W celu minimalizacji oddziaływania przewiduje się zastosowanie napowietrzania w głębinowego, które ograniczy powstawanie aerozoli oraz tlenową stabilizację osadów. Hermetyzacja procesów podczas oczyszczania ścieków, jak również załadunku i wywozu osadów ściekowych również powinna

ograniczyć rozprzestrzenianie się ww. substancji. Warunki II.a)-II.d) nałożono celem zminimalizowania emisji substancji złośliwych oraz aerozoli biologicznych do powietrza atmosferycznego. Stabilizacja osadów ściekowych wskazana w warunku II.a) ma celu nie tylko zminimalizowanie, uciążliwości zapachowych, ale również zdolności osadów do zagniwania. Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się, że oczyszczalnia ścieków nie powinna powodować przekroczeń dopuszczalnych wartości i poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Proces technologiczny oczyszczalni ścieków winien zapewnić stopień usuwania zanieczyszczeń do poziomu określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311 ze zm.).

Sposób zagospodarowania odpadów został częściowo uwarunkowany w sentencji niniejszej decyzji w warunkach pkt II lit. c)-d). Odpady powstałe na oczyszczalni ścieków będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich zagospodarowania.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie (PLB020005) zlokalizowany jest w odległości ok. 250 m. Inwestycja położona jest poza granicami korytarzy ekologicznych. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się obszar leśny.

Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanych prac, lokalizację w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz fakt, iż wykopy przed zasypaniem będą kontrolowane pod kątem obecności w nich drobnych zwierząt np. płazów i gadów, a w przypadku ich stwierdzenia będą one odławiane i przenoszone poza teren przedsięwzięcia, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, obszar leśny oraz różnorodność biologiczną.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą ścieki bytowe związane z pracą robotników budowlanych. Podczas prowadzenia prac na terenie działki nr 265/284 pracownicy będą korzystać z przenośnych systemów toaletowych, które będą systematycznie opróżniane, a ścieki wywożone przez uprawnione podmioty, natomiast podczas prowadzenia prac na terenie działki nr 237/2 pracownicy będą korzystać z istniejącej na terenie oczyszczalni infrastruktury sanitarnej. Realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych. Nie przewiduje się odprowadzania wykopów. Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu na którym planuje się budowę podziemnego zbiornika

retencyjno-wyrównawczego nie ulegnie zmianie. Powierzchnia na tym terenie pozostanie biologicznie czynna. Natomiast wody z terenu istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych, z terenu modernizowanego zbiornika pompowni I° oraz planowanej do budowy stacji zlewczej osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków będą odprowadzane na tereny zielone. Modernizowany zbiornik retencyjno-wyrównawczego wód opadowych i roztopowych oraz planowanego do budowy zbiornik komory tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych będą zbiornikami otwartymi do których będą wpływały wody opadowe i roztopowe. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą magazynowane selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na stan wód.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Teren budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych. W przypadku wystąpienia wycieku ww. substancji i skażenia gruntu, rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, nałożono warunki określone w sentencji niniejszej decyzji w pkt II lit. e)-o).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Czarna Mała o kodzie PLRW600009168679. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) – JCWP Czarna Mała o kodzie PLRW600009168679 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest:

- dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych;
- dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 77 o kodzie PLGW600077, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na terenie planowanej inwestycji występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 315 Zbiornik Chocianów – Gozdnicza. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na w/w GZWP.

Uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze wskazane powyżej uwarunkowania oraz poddając szczegółowej analizie przedłożoną przez Inwestora dokumentację, w tym w szczególności wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę opinię organów współdziałających oraz uwzględniając uwarunkowania wyrażone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o.oś, których analizę przedstawiono w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji, stwierdzono brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od przedmiotowej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca
WD
Mariusz Wieczorek

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Rodryk Świerczok
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. Aa

Do wiadomości:

1. Organy opiniujące

Sporządziła:
Magdalena Nowakowska
Tel. 75-77-11-435 wew.53

M

W

31.12.2024

Węgliniec, dnia 31.12.2024 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(sporządzona na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia)**

Planowana jest rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Węglińcu na dz. nr 265/284, 237/2 obr. 0002 Węgliniec, w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnośląskim.

Obecnie teren działek nr 265/284, 237/2 obr. 0002 Węgliniec zagospodarowany jest obiektami istniejącej oczyszczalni ścieków. Na terenie działki nr 265/284 znajdują się :

- punkt zlewny ścieków dowożonych sprzętem asenizacyjnym ,
- zbiornik retencyjny wód opadowych i roztopowych,
- pompownia ścieków I °.

Na terenie działki nr 237/2 znajdują się :

- komora krat
- piaskownik o przepływie poziomym,
- pompownia ścieków II ° ,
- osadnik wstępny zblokowany z fermentatorem osadu
- zblokowana komora osadu czynnego z osadnikiem wtórnym,
- stacja dmuchaw,
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych ,
- węzeł mechanicznego odwadniania osadów wraz z higienizacją,
- sieci międzyobiektywne.

W ramach projektowanej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Węglińcu zaproponowano następujące rozwiązania :

- wyposażenie istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych sprzętem asenizacyjnym w sito gęste umieszczone wewnątrz istniejącego kontenera oraz wymianę armatury i wyposażenie jej w napędy elektryczne z możliwością sterowania - działki nr 265/284,
- budowę zbiornika retencyjno-wyrównawczego na ścieki dowożone sprzętem asenizacyjnym, który umożliwi gromadzenie i wstępne napowietrzanie tych ścieków przed zrzutem do istniejącej pompowni I ° - działka nr 265/284,
- przebudowie (modernizacji) istniejącego zbiornika retencyjno-wyrównawczego wód opadowych i roztopowych polegającej na wymianie istniejącej kraty ręcznej na mechaniczną z separacją piasku i automatycznym usuwaniem skrutek i piasku do pojemników – działka nr 265/284,
- przebudowie (modernizacji) koryta przelewowego w zbiorniku retencyjno-wyrównawczym wód opadowych i roztopowych (montaż zasuw i pomiaru ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych - działka nr 265/284,
- przebudowie (modernizacji) zbiornika pompowni I ° (uzupełnienie wewnętrznego płaszcza pompowni, wymianie pomp, wymianie armatury, pokryw górnych) - działka nr 265/284,
- budowę stacji zlewczej osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonej w sito gęste na terenie działki nr 237/2 ,
- budowę zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych (KTSO) o pojemności min. 480 m³ (średnica Ø = 10,0 m ; H = 6,0 m) na terenie działki nr 237/2 ,
- montażu armatury kontrolno-pomiarowej w zbiorniku retencyjno-wyrównawczym wód opadowych i roztopowych, pompowni I °, stacji zlewczej ścieków dowożonych,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie działki – 237/2.

Sposób wykorzystania działek nr 265/284, 237/2 obr. 0002 Węgliniec nie ulegnie zmianie i jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych: od granicy dz. 265/284 do budynku na dz. nr 207/3 wynosi ok. 220,0 m, od granicy działki nr 237/2 do budynku na dz. nr 207/3 wynosi ok. 306,0 m – są to tereny zabudowy mieszkaniowej.

Na terenie działki nr 265/284 obr. 0002 Węgliniec, poza istniejącą zabudową pokrycie terenu stanowi głównie roślinność niska tj. trawy niskie, które nie stanowią cennych przyrodniczo gatunków. Na terenie tej działki nie występują rzadkie czy chronione gatunki roślin oraz cenne siedliska.

Na terenie działki nr 237/2 obr. 0002 Węgliniec, poza istniejącą zabudową pokrycie terenu stanowi roślinność wysoka i niska tj. drzewa, krzewy i trawy niskie, które nie stanowią cennych przyrodniczo gatunków. Na terenie tej działki nie występują rzadkie czy chronione gatunki roślin oraz cenne siedliska.

Z uwagi na charakter planowana inwestycja nie przyczyni się do powstania dysharmonii w istniejącej szacie roślinnej i krajobrazie terenu, który jest już w znacznym stopniu przekształcony na potrzeby istniejącej oczyszczalni ścieków.

Na skutek planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia obszaru uciążliwego oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (plac budowy) na podstawie odrębnych przepisów, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Przeprowadzana analiza na podstawie danych literaturowych i badań obiektów analogicznych wykazała, że oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie zamyka się w pasie o szerokości do 20m wokół obiektów oczyszczalni. W praktyce potencjalne oddziaływanie obiektu po przebudowie i rozbudowie zamykać się będzie w granicach ogroduzenia wokół oczyszczalni.

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obszar przedmiotowej inwestycji położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) – RW600009168679 o nazwie Czarna Mała.

Istniejąca inwestycja nie będzie oddziaływać na stan jakościowy oraz ilościowy JCWP z uwagi na swój lokalny charakter.

Brak podjęcia działań inwestycyjnych spowoduje, że ścieki sanitarne mogą się stać źródłem zanieczyszczeń fizykochemicznych oraz bakteriologicznych bez możliwości ich kontroli dla całego systemu wodnego tego rejonu obejmującego zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne.

Wykonanie planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane przedsięwzięcie nie wymaga także utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowana do wykonania inwestycja tj. przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków nie spowoduje zmian krajobrazu naturalnego oraz kulturowego.

Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter i lokalizację (teren przekształcony pod istniejącą oczyszczalnię ścieków) nie wpłynie w żaden sposób na krajobraz naturalny oraz kulturowy. Jedynie na etapie realizacji pracujący sprzęt ciężki oraz maszyny budowlane będą wpływać na walory krajobrazowe, jednak niedogodności te będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu realizacji inwestycji.