

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 – cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 – cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku inwestora, tj. Gminy Węgliniec reprezentowanej przez pełnomocnika - Rodryka Świerczoka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ruszów, ul. II Armii Wojska Polskiego, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Kantowicza, Kościelna, Nadrzeczna, Plater, Ratuszowa, Śródmiejska, Zgorzelecka, Żagańska”**

ORZEKAM:

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 - a) Prace budowlane (ziemne) w terminie od 1 marca do 31 sierpnia poprzedzić kontrolą z udziałem specjalisty ornitologa, który dokona oglądu terenu pod kątem występowania gniazd chronionych gatunków ptaków, a w sytuacji stwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin i zasady prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 1 września do końca lutego) ww. kontrola nie jest wymagana.
 - b) Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
 - c) Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odslonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
 - d) Teren w obrębie systemu korzeniowego wygrodzić ogrodzeniem ochronnym oraz czytelnie oznaczyć tabliczką informującą o drzewach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.
 - e) Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
 - f) Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze

szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- g) Zaplecze budowy, powierzchnie magazynowania materiałów budowlanych oraz sprzęt budowlany lokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od koryta rzeki Czernej Małej.
- h) Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do neutralizowania wycieków i rozlewów substancji niebezpiecznych (zwłaszcza ropopochodnych). W przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych należy zebrać zanieczyszczenia za pomocą sorbentów i przekazać je do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
- i) Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
- j) Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną (np. płyty betonowe), gdzie należy zorganizować zaplecze budowy.
- k) Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itp.) powinna być prowadzona poza placem budowy.
- l) Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni.
- m) W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
- n) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zagospodarować w granicach działek do których Inwestor ma tytuł prawny, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich.
- o) Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności. Planowane przedsięwzięcie nie może przyczynić się do uszkodzenia cieków i urządzeń wodnych. Ponadto inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem jej realizacji oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę cieków i urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją oraz w obszarze jej oddziaływania.
- p) W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych. W przypadku uszkodzenia działającego дренаżu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.
- q) Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych

i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

- r) Odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, odpornych na działanie składowanych substancji, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów.
- s) Wody pochodzące z odwodnienia wykopów oraz z przeprowadzania prób szczelności projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzać w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
- t) Przekroczenie cieków wodnych należy wykonać bez ingerencji w koryto cieków.
- u) Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód w zakresie gospodarki wodnej.

III. Stwierdzam zgodność przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

IV. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.06.2026 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.06.2026 r.) pełnomocnik inwestora, tj. Gminy Węglińiec – Rodryk Świerczok wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ruszów, ul. II Armii Wojska Polskiego, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Kantowicza, Kościelna, Nadrzeczna, Plater, Ratuszowa, Śródmiejska, Zgorzelecka, Żagańska"**.

Powyższe zamierzenie inwestycyjne zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o oś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Na podstawie analizy przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji ustalono, że liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, a więc zgodnie z zapisami art. 74 ust.3 ustawy o oś zastosowano przepis art. 49 kpa.

W związku z faktem, że wniosek spełniał wymogi formalne określone przez przepisy kpa oraz ustawy o oś, Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec stosownie do art. 61 § 1 i 4 kpa pismem znak: IK.6220.1.2026.OŚ z dnia 23.06.2026 r. wydanym w formie publicznego obwieszczenia zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyżej wymienione obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości planowanego przedsięwzięcia.

Następnie organ prowadzący postępowanie w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 64 ust. 2 ustawy o oś pismami z dnia 29.06.2026 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu. Strony postępowania zostały zawiadomione na temat ww. wystąpienia za pomocą obwieszczenia znak: IK.6220.1.2.2026.OŚ z dnia 29.06.2026 r.

W dniu 06.07.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu wydał postanowienie nr 64/26 znak ZNS.9022.3.10.2026, w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 13.07.2026 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim wydał opinię znak VW.ZZŚ.4130.94.2026.AW, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych wymagań. Uwzględnione przez organ prowadzący warunki znajdują się w sentencji niniejszej decyzji w pkt II lit. j)-u).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.324.2026.NB.1 z dnia 17.07.2026 r. poinformował o braku możliwości rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na trwającą analizę materiału dowodowego w sprawie i wyznaczył przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 28.08.2026 r.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.324.2026.NB/MT.2 z dnia 03.08.2026 r. wezwał inwestora reprezentowanego przez pełnomocnika do złożenia pisemnych wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pełnomocnik inwestora pismem z dnia 05.08.2026 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do wiadomości Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca uzupełnienia i wyjaśnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.324.2026.NB/MT.3 z dnia 28.08.2026 r. poinformował o braku możliwości rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w terminie wcześniej wyznaczonym, ze względu na konieczność podjęcia stosownych czynności administracyjnych i wyznaczył przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 11.09.2026 r.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 01.09.2026 r., znak WOOŚ.4220.324.2026.NB/MT.4 wyraził opinię, że:

- dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś.

Uwzględnione przez organ prowadzący warunki znajdują się w treści niniejszej decyzji w pkt II lit. a)-i).

Organ prowadzący postępowanie poprzez obwieszczenie z dnia 15.07.2026 r., zawiadomił strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

W następstwie dokonania oceny zgromadzonej dokumentacji w sprawie oraz w związku z uzyskaniem opinii od wszystkich organów opiniujących, Burmistrz Gminy i Miasta Węglińca obwieszczeniem znak IK.6220.1.4.2026.OŚ z dnia 02.09.2026 r. umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, zawiadomił strony o zakończeniu

postępowania dowodowego i poinformował o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie. Wobec powyższego organ przystąpił do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Poddając wnikliwej analizie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś organ prowadzący postępowanie ustalił co następuje.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszów uchwalonego Uchwałą nr 343/XXI/16 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.08.2016 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.09.2016 r., poz. 4192.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszów, gmina Węglińiec, powiat zgorzelecki. W ramach inwestycji zostaną wybudowane: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 2791 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 433 m, studnie kanalizacyjne, przepompownia ścieków, studnia rozprężna oraz studnie czyszczakowe. Tam, gdzie to możliwe, projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana metodą bezwykopową, w pozostałych przypadkach – metodą wykopu otwartego.

Inwestycja będzie funkcjonalnie powiązana z istniejącą siecią kanalizacyjną oraz oczyszczalnią ścieków, do której odprowadzane będą ścieki z projektowanej sieci.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w *Kip* i jej uzupełnieniu, trasa sieci kanalizacyjnej będzie prowadzona w pasie dróg oraz w terenie zielonym. Inwestycja realizowana będzie w terenie z typową zabudową o charakterze wiejskim, m.in. w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych z zagospodarowanymi posesjami. W sąsiedztwie ul. Dworcowej znajduje się czynna linia kolejowa.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, że inwestycja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o charakterze mieszkaniowym.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją hałasu, drgań do otoczenia oraz emisją zanieczyszczeń powietrza w postaci spalin i pyłów. Źródłem ww. emisji będą maszyny budowlane, środki transportu, prowadzone prace ziemne i montażowe oraz dowóz i rozładunek materiałów. W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością dostarczania sprzętu i materiałów okresowo zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego.

Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując znaczących zmian w środowisku. Analizując możliwe oddziaływania akustyczne na etapie realizacji, biorąc pod uwagę lokalizację terenu robót w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie nałożono warunek wskazany w punkcie II lit. i), aby prace budowlane wykonywać wyłącznie w porze dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00). Wykorzystywany w trakcie prac sprzęt budowlany i środki transportu stwarzać będą możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Niebezpieczeństwo może

stanowić wyciek substancji ropopochodnych lub innych związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska. Zagrożenia te będą miały charakter czasowy, trwający do czasu zakończenia prac budowlanych. Wypełnienie warunku określonego w punkcie II lit. h) przyczyni się do ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej oraz zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji (głównie związków ropopochodnych, surowców i materiałów używanych podczas prac budowlanych) do środowiska gruntowo-wodnego.

Teren po zakończeniu robót zostanie uporządkowany.

Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla wód i obowiązujących dla nich celów środowiskowych stwierdzono, że inwestycja będzie realizowana w sąsiedztwie rzeki Czarna Mała. Przekroczenie rzeki zostanie wykonane metodą bezwykopową, bez ingerencji w koryto i brzegi rzeki. Mając na uwadze rodzaj i zakres planowanej inwestycji nie powinna być ona źródłem emisji zanieczyszczeń do wód (szczelny system łączenia rur zapewni szczelność projektowanej sieci, a tym samym wykluczy zanieczyszczenie wód).

W fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczącej uciążliwości związanej z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Z uwagi na skalę, charakter i technologię planowanej inwestycji (uzbrojenie podziemne, wykorzystanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wykonanie szczelnej sieci wraz z przeprowadzeniem próby szczelności) jej funkcjonowanie nie powinno być źródłem zanieczyszczeń do powietrza ani wód podziemnych i powierzchniowych.

Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą zbierane selektywnie i przekazywane do zagospodarowania odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe otoczenia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ze względu na występującą rzekę mogą występować obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, natomiast nie występują obszary przylegające do jezior oraz obszary wodno-błotne, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek. Inwestycja realizowana będzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie (PLB020005) oraz realizowana będzie poza granicami głównych korytarzy ekologicznych. W zasięgu oddziaływania zamierzenia zlokalizowane są niewielkie fragmenty terenów leśnych, obszary zadrzewione i zakrzewione oraz wspomniana już powyżej rzeka Czarna Mała. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przy uwzględnieniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, ww. obszar Natura 2000, tereny leśne, zadrzewienia i zakrzewienia, rzekę Czarną Małą oraz różnorodność biologiczną.

Warunek określony w punkcie II lit. a) nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z realizacją inwestycji na ptaki. Ze względu, iż prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej, w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380)*, w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, udział specjalisty ornitologa ma

zagwarantować, iż prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu będą realizowane bez szkody dla ptaków.

Warunki określone w punkcie II lit. b) – II lit. e) mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* – nałożono działania wskazane w warunku określonym w punkcie II lit. f).

Warunek określony w punkcie II lit. g) nałożono w celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do wody rzeki Czernej Małej, mogących wpływać negatywnie na organizmy wodne w niej bytujące.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie, ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe związane z pracą robotników budowlanych. Robotnicy będą korzystać z przenośnych systemów toaletowych, które będą systematycznie opróżniane, a ścieki wywożone przez uprawnione podmioty. Inwestor dopuszcza odprowadzane ww. ścieków do kanalizacji. Ścieki powstające podczas eksploatacji urządzeń zostaną skierowane do istniejącej oczyszczalni ścieków. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się odwadnianie wykopów oraz wykonanie prób szczelności wykonanych rurociągów. Wody popłuczne z przeprowadzonych prób szczelności oraz wody pochodzące z odwadniania wykopów należy odprowadzać w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy zagospodarować w granicach działek do których Inwestor ma tytuł prawny, bez powodowania oddziaływania na tereny sąsiednie. Odpady z placu budowy będą zbierane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. Podczas eksploatacji instalacji nie będzie stałego powstawania odpadów. Odpady powstające w trakcie usuwania ewentualnych awarii należy przekazywać niezwłocznie uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na stan wód.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwale i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i ewentualnego przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Teren budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji

ropopochodnych. W przypadku wystąpienia wycieku ww. substancji i skażenia gruntu, rekultywację zanieczyszczonego terenu należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego sorbentu, a grunt zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z delegacją art. 64 ust. 3a ustawy ooŚ, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim wskazał na konieczność określenia w decyzji środowiskowej określonych wymogów. Uwzględnione przez organ prowadzący warunki znajdują się w sentencji niniejszej decyzji w pkt II lit. j)-u).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Czarna Mała o kodzie PLRW600009168679. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) – JCWP Czarna Mała o kodzie PLRW 600009168679 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest:

- dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych;
- dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 77 o kodzie PLGW600077, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na terenie planowanej inwestycji występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 315 Zbiornik Chocianów – Gozdnicza. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu wszystkich warunków nie będzie miało wpływu na ww. GZWP.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Metody ochrony przed hałasem:

- przestrzeganie koncepcji organizacji ruchu ludzi i sprzętu mechanicznego;
- ograniczenie ilości źródeł hałasu do niezbędnego minimum;
- stosowanie podczas pracy budowlanych urządzeń emitujących jak najniższy poziom hałasu;
- prowadzenie prac w porze dziennej;
- odpowiednie ukierunkowanie i izolację źródeł hałasu poza obszary przestrzenne najbliższej zabudowy o charakterze turystycznym;
- odpowiednią odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej ograniczającą wpływ hałasu na pole akustyczne środowiska oraz zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego emitowanych z obszaru przedsięwzięcia.

Przewiduje się, że place składowe i place budowy wykonawca robót zorganizuje we własnym zakresie, w uzgodnieniu z Inwestorem i właścicielem terenu. Miejsca te powinny być oddalone od zabudowy, z dostępem do głównych dróg w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców. Prace realizacyjne planowane w ramach przedmiotowej inwestycji prowadzone będą w porze dziennej.

Zaleca się na etapie wykonywania prac budowlanych następujące środki ograniczające uciążliwość zaplecza budowy:

- lokalizacja tymczasowych placów i magazynowych oraz placów budowy w miejscach, które nie posiadają bezpośredniego odwodnienia do cieków wodnych;
- przetrzymywanie maszyn i pojazdów na nawierzchni utwardzonej i szczelnej, zabezpieczającej przed możliwością infiltracji w grunt potencjalnych wycieków;
- ciężki sprzęt nie powinien być przechowywany na terenach zielonych łąk i zarośli przylegających do budowy sieci;
- unikanie zbędnej koncentracji prac z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w obrębie placu budowy;
- stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym;
- eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym;
- czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne, utrzymanie dróg w czystości;
- przy pracach powodujących zapylenie – stosowanie tymczasowych ekranów i barier (folie, plandeki, płoty) zapobiegających przewiewaniu terenu budowy;
- organizacja wyposażonych w pojemniki miejsc magazynowania odpadów;
- organizacja węzła sanitarnego z odprowadzeniem ścieków do zbiorników szczelnych lub kanalizacji;
- zakaz prowadzenia napraw i wymiany płynów eksploatacyjnych maszyn i pojazdów na placu budowy.

Po zakończeniu budowy miejsca wykorzystywane na plac budowy powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Na etapie budowy powstawały będą odpady związane z pracami ziemnymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. W trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystane lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyżej wymienione czynniki nie będą w sposób negatywny oddziaływały na środowisko dzięki zabezpieczeniom wynikającym z przepisów BHP i odpowiedniej organizacji robót budowlanych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Autor Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (mgr inż. Rodryk Świerczok) analizując warianty oraz możliwe przyszłe konsekwencje trzech z nich stwierdził, że proponowany przez Inwestora wariant I przedsięwzięcia jest zatem wariantem korzystnym dla środowiska naturalnego ze względu na zastosowanie nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska materiałów i technologii oraz zapewni ciągły odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców.

Biorąc pod uwagę rozwiązania chroniące środowisko, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, emisję hałasu i występowanie innych uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i gruntowych w trakcie eksploatacji oraz usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi postanowiono jak na wstępie.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej (ok. 14 km) eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsięwzięcie nie wymaga także utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Mając na uwadze wskazane powyżej uwarunkowania oraz poddając szczegółowej analizie przedłożoną przez Inwestora dokumentację w tym w szczególności wniosek o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz uwzględniając uwarunkowania wyrażone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. ooś, których analizę przedstawiono w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji, stwierdzono brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od przedmiotowej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. BURMISTRZA
M. Papla
Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania
zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a
3. aa

Do wiadomości:

1. Organy opiniujące

Sporządziła:
Magdalena Nowakowska
Tel.75-77-11-435 wew.53

Węgliniec, dnia 25.09.2026 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(sporządzona na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia)**

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ruszów, ul. II Armii Wojska Polskiego, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Kantowicza, Kościelna, Nadrzeczna, Plater, Ratuszowa, Śródmiejska, Zgorzelecka, Żagańska o następujących parametrach:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 SDR34 SN8 o długości L=2790,5 m;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE De110 SDR11 PN16 o długości L=433,0 m;
- budowę studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementów prefabrykowanych;
- budowę przepompowni ścieków DN2000 wykonanej z elementów prefabrykowanych – 1 szt.;
- budowę studni rozprężnej DN1000 wykonanej z elementów prefabrykowanych – 1 szt.;
- budowę studni czyszczakowych DN1200 wykonanych z elementów prefabrykowanych.

Planowana inwestycja ma na celu transport ścieków sanitarnych z m. Ruszów, ul. II Armii Wojska Polskiego, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Kantowicza, Kościelna, Nadrzeczna, Plater, Ratuszowa, Śródmiejska, Zgorzelecka, Żagańska do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową o całkowitej długości L=3223,5 m. Każdorazowo granicą inwestycji jest granica zajmowanej działki.

Działki na których planowana jest inwestycja wraz z działkami znajdującymi się w zasięgu oddziaływania przedstawiono w tabelach poniżej:

Lp.	Działka ewidencyjna	Arkusze mapy	Obręb ewidencyjny	Jednostka ewidencyjna
1.	192/15	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
2.	195/2	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
3.	225	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
4.	852	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
5.	856	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
6.	858	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
7.	859	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
8.	862	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
9.	863	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
10.	864	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
11.	865	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
12.	866	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
13.	867	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec

14.	868	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
15.	869	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
16.	870	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
17.	871/1	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec
18.	873	1	0006 RUSZÓW	022506 5 Węgliniec

Szerokość pasa terenu zajętego pod inwestycję to ok. 1,0 m od osi przewodu (przewód, wykop, odkład).

Nie przewiduje się wystąpienia podczas realizacji trudności z lokalizacją projektowanych rurociągów oraz zmian tytułu prawnego działek przez które przebiegać będzie projektowana sieć.

Inwestycja będzie prowadzona na terenie dróg asfaltowych, z kostki betonowej, żwirowych, gruntowych oraz w terenie zielonym.

Inwestycja w fazie realizacji będzie miała nieznaczny wpływ na walory przyrodnicze terenu przebiegu sieci ponieważ całość inwestycji przebiegać będzie pod powierzchnią ziemi.

Obszary chronione określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023, poz. 1336). Według niniejszej ustawy, formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerваты, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Teren na którym zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się na terenie obszarów chronionych (Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony - Bory Dolnośląskie).

Planowana inwestycja ma charakter liniowy, jej planowana trasa przebiega w całości pod powierzchnią terenu. Tam gdzie to możliwe projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana metodą bezwykopową, w pozostałych przypadkach metodą wykopu otwartego.

Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny oraz będą krótkotrwałe, nie powodujące negatywnego oddziaływania na środowisko. Z realizacją omawianego przedsięwzięcia nie wiąże się konieczność zmiany zagospodarowania terenu. Teren po zakończeniu robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie jako szczelna z przeprowadzoną próbą szczelności zgodnie z PE-EN 1610 i PN-B-10725:1997 oraz z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, więc można uznać, że projektowana sieć nie będzie w żaden sposób zanieczyszczać wód podziemnych, powierzchniowych oraz powierzchnię gleby. Jedyne oddziaływanie na wody podziemne tj. na ich poziom może nastąpić tylko w okresie budowy (ewentualne wymaganie odwodnienia komory przewiertowej) projektowanej sieci.

Sumarycznie można stwierdzić, że projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie wpłynie w sposób negatywny na środowisko naturalne.

Z up. BURMISTRZA

 Marcin Papla
 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

Sporządziła:
 Magdalena Nowakowska
 Tel. 75-77-11-435 wew.53

